



記号	系統
—	主系統
—O3	オゾン系統
—A	空気系統
—W	水系統
—	電気配線

品番	機器名称
1	オゾン発生装置
2	オゾン発生器
3	アフタクーラ
4	空気乾燥機
4-1	ヘビーデューティドレン
4-2	プレフィルタ(オートドレン付)
4-3	除湿器
4-4	アフタフィルタ
5	操作盤
6	高周波インバータ
7	オゾン変圧器
8	膨張タンク
9-1	空気圧縮機
9-2	オートドレンラップ
10	冷循環ポンプ
11	熱交換器
12	12相変圧器(N0.2のみ)
13	隙流リアクトル(N0.2のみ)

記号	名称
Dk4	仕切弁
Dk0	玉形弁
Dk0	ボール弁
SUS	電磁弁
SUS	電動弁
SUS	減圧弁
SUS	安全弁
SUS	フレキシブル継手
HL	ストレーナ
HL	逆止弁
P	ポンプ
PA	流量計
PI	接点付流量計
PI	圧力計
PI	圧力スイッチ
PI	変色気温度指示計
TI	温度計
TI	温度スイッチ
LG	レベル計

更新範囲

注1. 冷水配管には防露工が必要である。
注2. 配管には空気抜き・水抜きを設け。